



Blankettanvisning

Kontrollplanens checklista (sidan 2) ska fyllas i under utförandet av avloppsanläggningen. Sedan ska den skickas in enligt adressen bredvid. Observera att en särskild blankett ska fyllas i för polersteget.

Skickas till:

Ludvika kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
Verksamhetsområde miljö och bygg
771 82 Ludvika

Sökande

Namn	Personnummer	
Gatuadress	E-postadress	
Postnummer och -ort	Telefonnummer dagtid	Mobilnummer

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidshus
----------------------	---

Typ av avloppsanläggning

Minireningsverk, fabrikat, beteckning		
Dimensionering	Slamvolym, m ²	Utsläpp till

Tillståndet/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer/beteckning	Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange avvikelser		

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, namn
Kontaktperson, namn	
Telefon	E-postadress

Kontrollplan för minireningsverk – checklista

OBS! Vid kursiverad stil ska momentet fotodokumenteras

Administrativa kontrollpunkter

	Kontroll (Ja/Nej)	Signatur	Anmärkning
Beslutet om godkännande har kontrollerats för eventuella ändringar av inlämnad projektering			
Anmälan har gjorts till miljö och bygg vid avsteg från godkänd ritning			
Miljö och bygg har kontaktats för besiktning minst två dagar förväg			

Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll (Ja/Nej)	Signatur	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (inte vakuumventil)			
Dränerings-, tak-, och dagvatten är inte anslutet till anläggningen			

Kontrollpunkter för ledningar och minireningsverk

	Kontroll (Ja/Nej)	Signatur	Anmärkning
<i>Marken under in- och utloppsledningen till reningsverk har packats</i>			
Ledning före reningsverket lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar			
Installation av reningsverket har skett enligt tillverkarens anvisningar			
<i>Förankring har skett enligt tillverkarens anvisningar</i>			

Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt viet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Ort och datum	Namnteckning
	Namnförtydligande

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr